



**ДЕПАРТАМЕНТ  
АРХИТЕКТУРЫ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина пр., д. 78, г. Томск, 634050  
тел. (3822) 515-780, факс (3822) 512-258  
E-mail: [ds@ds.tomsk.gov.ru](mailto:ds@ds.tomsk.gov.ru)  
ИНН 701 903 0315/КПП 701 701 001  
ОГРН 1027000883150

29.07.2015 № 56-0721  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О результатах рассмотрения Минстроем России запроса Департамента архитектуры и строительства Томской области об уточнении требований СП 14.13330.2014

Органам исполнительной власти и местного самоуправления Томской области

Органы государственной экспертизы

Организации государственных заказчиков и заказчиков-застройщиков

Организации, учреждения и предприятия, входящие в строительный комплекс Томской области

Проектные организации

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

О результатах рассмотрения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации запроса Департамента архитектуры и строительства Томской области об уточнении требований СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах»

С 01.07.2015 введен в действие утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В состав указанного перечня входит Свод правил СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах».

В СП 14.13330.2014 по сравнению с ранее действующим СНиП II-7-81\* принципиально изменён подход к проектированию объектов. В соответствии с вновь установленными требованиями сейсмичность конкретной площадки строительства определяется с учетом категории грунтов основания по результатам выполнения в составе инженерных изысканий микросейсморайонирования. СП 14.13330.2014 установлено, что в случае, если основанием фундаментов являются наиболее характерные для Томской области грунты третьей или четвертой категории, то сейсмичность площадки строительства 7-8 баллов. При этом согласно картам сейсморайонирования Томская область отнесена к территориям с сейсмичностью до 6 баллов. Увеличение сейсмичности площадок строительства не позволило бы возводить кирпичные здания выше пяти этажей, а также здания школ, детских садов, лечебных учреждений со стационарами выше трех надземных этажей.

Департамент архитектуры и строительства Томской области обратился в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за разъяснением требований СП 14.13330.2014. В официальном ответе министерства (прилагается) сообщается, что на территории Томской области при проектировании **объектов нормального уровня ответственности** с опиранием фундаментов на грунты третьей и четвертой категорий сохраняется сейсмичность площадки в 6 баллов без проведения работ сейсмического микрорайонирования. В СП 14.13330.2014 будут внесены соответствующие поправки.

Приложение: на 3 л.

Начальник Департамента



Д.Ю. Ассонов



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

*Садовая-Самотечная ул., д. 10/23  
строение 1, Москва, 127994  
тел. (495) 734-85-80, факс (495) 734-85-90  
www.minstroyrf.ru*

*13.07.2015 № 21616-ЮР/08*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю Губернатора  
Томской области по строительству  
и инфраструктуре

И.Н. Шатурному

копия: Областное государственное  
автономное учреждение  
«Томскгосэкспертиза»

Совпартшкольный пер., д. 13,  
г. Томск, 634050

Уважаемый Игорь Николаевич!


Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Вашим обращением от 6 июля 2015 г. № ИШ-56-460 о порядке применения отдельных положений СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах» в Томской области сообщает.

Исполнителями СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и специализированной научной-исследовательской организацией Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук рассмотрен вопрос о возможности установления для Томской области уровня сейсмичности 6 баллов с учетом III категорий грунта для объектов нормального уровня ответственности, проектируемых по карте «А» и «В» СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах».

По информации, представленной ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (прилагаются), при проектировании на территории Томской области объектов нормального уровня ответственности с опиранием фундаментов на грунты III-IV категорий по сейсмическим свойствам, требования пункта 4.4 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах» о проведении работ сейсмического микрорайонирования не распространяются.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Ю.У. Рейльян



НИЦ строительство



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИМЕНИ В. А. КУЧЕРЕНКО

№ 2-870 от 07.04.2015  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заместителю директора Департамента  
градостроительной деятельности и  
архитектуры Минстроя России  
Степанову А.Ю.

Уважаемый Александр Юрьевич!

В информационном письме ИФЗ РАН в адрес АО «НИЦ «Строительство» говорится: «В связи с обращением ОГАУ «Томскгосэкспертиза» № 768 от 23.04.2015 г. и в соответствии с письмом заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ю.У. Рейльяна Губернатору Томской области С.А. Жвачкину за № 11487-ЮР/08 от 20.04.2015 и пункту 5, прилагаемого к письму Протокола совещания от 9 апреля 2015 г., № 161-ПРМ-ЮР, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, как специализированная научно-исследовательская организация, на поставленный вопрос о применении СП 14.13330.2014 для объектов нормальной ответственности в зоне шестибальных воздействий, считает, что при проектировании на территории Томской области объектов нормального уровня ответственности с опиранием фундаментов на грунты III-IV категорий по сейсмическим свойствам, требования СП 14.13330.2014 о проведении работ СМР не распространяются. Институт просит Минстрой России в качестве разработчика документа подтвердить данное заключение и направить соответствующее письмо в ОГАУ «Томскгосэкспертиза»».

Так как п. 4.4 СП 14.13330.2014 был внесен специалистами ИФЗ РАН, считаем возможным согласиться с предложением Зам.директора института Е.А. Рогожина, что при проектировании на территории Томской области объектов нормального уровня ответственности с опиранием фундаментов на грунты III-IV категорий по сейсмическим свойствам, требования п.4.4 СП 14.13330.2014 о проведении работ СМР не распространяются.

Директор ЦНИИСК

И.И. Ведяков

СК1064

Исп. Смирнов Владимир Иосифович  
Рук. ЦИСС ЦНИИСК  
Тел. 8(499) 174-70-21

АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО»:  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 170-1548; +7 (495) 602-0070;  
факс: +7 (499) 171-2250  
inf@cstroy.ru | www.cstroy.ru

ЦНИИСК ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО:  
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6,  
тел.: +7 (499) 171-2650,  
факс: +7 (499) 170-1023, +7 (499) 171-2858;  
dtsniisk@rambler.ru, tsniisk@rambler.ru | www.tsniisk.ru

ИНН 5042109739, КПП 504201001,  
ОГРН 1095042005255  
Юридический адрес: 141367,  
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
пос. Загорские Дали, дом 6-11



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

**ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ им. О.Ю. Шмидта  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИФЗ РАН)**

123242, Москва, ул. Б. Грузинская, 10, стр.1. Тел.: (499) 766-26-56. Факс: (499) 766-26-54. E-mail: direction@ifz.ru  
ОКПО 02699599, ОГРН 1027739828610. ИНН/КПП 7710021008/770301001

Заместителю директора Департамента  
градостроительной деятельности и  
архитектуры Минстроя России  
Степанову А.Ю.

*07.07.2015 № 13106-11-2115/153*

На №

Копия: Центр исследований сейсмостойкости  
сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко -  
института ОАО НИЦ «Строительство» доктору  
техн. наук, проф. Я.М. Айзенбергу

Уважаемый Александр Юрьевич!

В связи с обращением ОГАУ «Томскгосэкспертиза» № 768 от 23.04.2015 г. и в соответствии с письмом заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Ю.У. Рейльяна Губернатору Томской области С.А. Жвачкину за № 11487-ЮР/08 от 20.04.2015 и пункту 5, прилагаемого к письму Протокола совещания от 9 апреля 2015 г., № 161-ПРМ-ЮР, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, как специализированная научно-исследовательская организация, на поставленный вопрос о применении СП 14.13330.2014 для объектов нормальной ответственности в зоне шестибалльных воздействий, считает, что при проектировании на территории Томской области объектов нормального уровня ответственности с опиранием фундаментов на грунты III-IV категорий по сейсмическим свойствам, требования СП 14.13330.2014 о проведении работ СМР не распространяются. Институт просит Минстрой России в качестве разработчика документа подтвердить данное заключение и направить соответствующее письмо в ОГАУ «Томскгосэкспертиза».

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН считает целесообразным скорейшее внесение изменений в СП 14.13330.2014 в части замены карт общего сейсмического районирования Российской Федерации, включая территорию Республики Крым с соответствующим изменением Приложения Б, и исключения из Таблицы 1 «Расчетная сейсмичность площадки строительства» столбца корректировки сейсмических воздействий для шестибалльных зон за счет грунтовых условий.

Заместитель директора Института  
доктор геол. – мин. наук, профессор

Е.А. Рогожин

МИНИСТРОЙ РОССИИ  
№ 59615/МС  
от 10.07.2015